

Relais/Opto-I/O Handbuch



PCI - RELOP-4P

4 Opto-Eingänge / 4 Relais-Ausgänge

MERZ
DECISION-COMPUTER

DECISION-COMPUTER Jürgen Merz e.K.
Lengericher Str. 21
49536 Lielen
Telefon +49 (0)5483-77002
Telefax +49 (0)5483-77003
<http://www.decision-computer.de>



Daten

Product Code:

Taiwan Product Code: PCI4PHOTO/RELAY

Artikel-Nr.: RELOP-4P

Bus: 32 Bit PCI Karte mit PnP Features

Beschreibung:

Digitale I/O Karte mit 8 Relais und 8 galvanisch getrennten Eingängen.

4 Reed Relais mit einem Umschalter
150V DC / 1A max - 1 ms min

4 Optokoppler Eingänge
Isolationsspannung 500 V Spitze
High Pegel 2— 30 V

Anschluß mit DB-25 auf dem Slotblech

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan, Datenblättern und Programmbeispielen. Mit Windows-98/NT/2000/XP/Vista/WIN-7/Win-8, Linux und DOS-Treibern oder Programmierbeispielen

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern, Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.

Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Packungsinhalt:

PCI-I/O-Karte, Software/Handbuch-CD

Einbauhinweise

Problemvermeidung bei der Inbetriebnahme von neuen Karten

Sollte eine neue oder geprüfte, zurückgeschickte Karte trotzdem nicht funktionieren, bitte ich vor einer erneuten Rücksendung um Rücksprache zwecks Problemlösung!

Folgende Probleme können durch Beachtung dieser Hinweise vermieden werden:

Keine Funktion oder teilweise Fehlfunktion bei der Erstinbetriebnahme
Das Karten erscheint nicht im PCI-Device-Listing (Vendor-ID 6666) beim Systemstart.
Der Treiber wird bei Seriellen-Karten nicht oder nicht komplett installiert.
Die Adresse der Karte oder Karte wird nicht erkannt.

Abhilfe:

Durch hohe Luftfeuchtigkeit in Taiwan kann sich gelegentlich ein hauchdünner, isolierender Film auf den Slotkontakten bilden. Ein Problem sind auch ältere PC aus Nikotinhaltinger Umgebung.

Dieser "Fehler" verschwindet meistens wenn der Slot gewechselt oder die Kontakteleiste gereinigt wird. Bei der Überprüfung funktionieren diese Karten dann problemlos. Bei ISA-Karten tritt das Problem wegen der kräftigeren Kontakte selten auf!

Falls eine Karte nach dem ersten Einstecken nicht funktioniert, bitte erst die Kontakte, unter Vermeidung statische Aufladung, mit einem Papiertuch reinigen.

**Die Karten müssen gerade und tief genug eingesteckt werden!
Schwere Verkabelung darf die Karte nicht im Slot bewegen!**

Sicherheitshinweis

Dieses Produkt ist nicht ausfallsicher und darf daher Anwendungen verwendet werden, wo Gefahren für Gesundheit, Leben, und Sachwerte auftreten können! Anschluß und Reparaturen sind nur vom Fachmann zulässig.

Beim Einbau in eine Maschine oder Anlage, ist sicherzustellen, dass nach dem Einbau weiterhin die maßgeblichen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden!

Diese Produkte kommen mit elektrischer Spannung in Berührung, daher müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860.

DIP-Schalter

1	2	3	4	Card Number
OFF	OFF	OFF	OFF	15
ON	OFF	OFF	OFF	14
OFF	ON	OFF	OFF	13
ON	ON	OFF	OFF	12
OFF	OFF	ON	OFF	11
ON	OFF	ON	OFF	10
OFF	ON	ON	OFF	9
ON	ON	ON	OFF	8
OFF	OFF	OFF	ON	7
ON	OFF	OFF	ON	6
OFF	ON	OFF	ON	5
ON	ON	OFF	ON	4
OFF	OFF	ON	ON	3
ON	OFF	ON	ON	2
OFF	ON	ON	ON	1
ON	ON	ON	ON	0


Der Schalter wird zur Identifizierung der Kartennummer verwendet. Standardeinstellung ist Karte 15. Es gibt zwei Methoden:

a. PnP Modus

PCI-Bus-Adapter in einen Steckplatz einstecken. Das PCI-BIOS wird automatisch die I/O Adresse für jeden Adapter zuteilen und jedem Adapter automatisch eine Karten-Nummer mit Start von 0 zuweisen. Sie können beliebige Karten-Nummern im PnP Modus festlegen. Zur Unterscheidung der Port-ID benötigen Sie Software-Tools. Fast alle Betriebssysteme können den PnP-Modus ausführen.

b. Manual-Modus

Einstellung der Kartennummer mit dem ID-Schalter. Das PCI-BIOS weist jedem Adapter vorab eine I/O-Adresse zu. Stellen Sie verschiedene Kartennummern für jedem Adapter ein. Die Kartennummer darf nicht doppelt verwendet werden!



Treiber - Software

In der Lieferung finden Sie 2 CD's:

1. Decision Utility Driver CD - gelb - in jeder Produktverpackung

Das aktuelle Softwarepaket mit Treiber und Software für XP, Vista und WIN-7/8 32/64 Handbücher usw aus Taiwan

2. Decision-Computer Merz - Service CD - weiß - 1 x pro Lieferung

Diese CD ist eine Ergänzung zur CD-1 und soll die neuesten Informationen enthalten. Daher wird diese CD immer frisch gebrannt und kann nur einmal im Paket liegen. Der „alte“, deutsche Dii-1811 Treiber und deutsche Handbücher sind nur auf dieser CD zu finden.

Webseiten mit Treibern, Software und Handbüchern

<http://www.decision-computer.de/>

<http://www.smatlab.com/>

Anschluß DB-25 im Slotblech

Pin	Description	
1	Ground	
2	Relay channel 1, COM	
3	12V	
4	Relay channel 2, COM	
5	12V	
6	Relay channel 3, COM	
7	Ground	
8	Relay channel 4, COM	
9	12V	
10	Opto channel 1, -	
11	Opto channel 2, -	
12	Opto channel 3, -	
13	Opto channel 4, -	
14	Relay channel 1, NC	
15	Relay channel 1, NO	
16	Relay channel 2, NC	
17	Relay channel 2, NO	
18	Relay channel 3, NC	
19	Relay channel 3, NO	
20	Relay channel 4, NC	
21	Relay channel 4, NO	
22	Opto channel 1, +	
23	Opto channel 2, +	
24	Opto channel 3, +	
25	Opto channel 4, +	

Eingangsbeschaltung

JP1-A, JP2-A, JP3-A, JP4-A legen den + Eingang der Optokoppler auf 12V.

JP1-B, JP2-B, JP3-B, JP4-B legen den - Eingang der Optokoppler auf Ground.

Zur kompletten Opto-Isolation müssen beide Jumper abgezogen sein!

Sind beide Jumper gesteckt, kann durch Verbindung von Opto + und — mit einem Schalter der Eingang betätigt werden. Diese Funktion ist aber nur in der Taiwan-Version mit 100R Vorwiderstand in der + Zuleitung möglich!


Die Deutsche Version ist mit 1K5 anstatt 100R Vorwiderständen ausgestattet! Dadurch ist die nicht-isolierte Schalterfunktion nicht möglich und JP1, JP2 sollten abgezogen sein.

Durch den 1K5 Vorwiderstand ist der problemlose, isolierte Betrieb an 24 V möglich!

Eine Version mit 100R Vorwiderständen ist auf Anfrage lieferbar!

Die Schaltschwelle von 2 V kann durch Reihenschaltung einer Zenerdiode angehoben werden. Zum Beispiel 15 V für 17 V Schaltschwelle. Bei gemeinsamer Masse reicht eine Zenerdiode mit höherer Belastbarkeit in der gemeinsamen Masseleitung.

Schaltplan Eingänge




Starke elektromagnetischen Quellen wie Stromleitungen, großen Elektromotoren, Schaltern oder Schweißmaschinen können starke elektromagnetische Interferenzen verursachen. Auch bei Video-Monitoren und -Kabeln sind starke Störquellen.

Wenn das Kabel durch einen Bereich mit beträchtlicher elektromagnetischer Störung geführt werden muss, sollten abgeschirmte Leitungen mit Erdung an der Signalquelle verlegt werden.

Vermeiden Sie es, Ihr Signalkabel parallel zu einer Hochspannungsleitung platzieren! Legen Sie das Signalkabel in rechten Winkel zur Stromleitung, um unerwünschte Auswirkungen zu minimieren.

Relais-Ausgänge - Schaltplan



Relais-Kontaktschutzbeschaltungen

Beim Abschalten von Lastkreisen mit Induktivitäten, wie Magnetventilen oder Relaispulen, entsteht eine Überspannung (Selbstinduktionsspannung), welche einen mehr oder weniger großen Schalllichtbogen über dem Relaiskontakt erzeugt. Derartige Überspannungen können durch verschiedene Parallelbeschaltungen zur Last begrenzt werden.

Bei Gleichspannung: Lichtbogenunterdrückung mit einer Diode. Bei Gleich- und Wechselspannung: Lichtbogenunterdrückung mit Varistor oder RC-Glied

Die Schutzbeschaltung muss an der Last erfolgen.

I/O Adressen

Das PnP Feature verteilt die I/O Adressen automatisch:

Base Address + 0:
Relay output channel 1 to 4

				3	2	1	0
				RL4	RL3	RL2	RL1

Base Address + 1:
Photo isolator input channel 1 to 4.

3	2	1	0				
IN4	IN3	IN2	IN1				

PCI-Karten + DOS

Um die PCI Karten unter DOS benutzen zu können, muß zunächst die Basisadresse im Port I/O Bereich des Rechners ermittelt werden. Sobald die Basisadresse bekannt ist, kann auf die Karte mit einfachen Port I/O Befehlen, wie z.b. in Assembler

```
mov dx,BasisAdresse
mov al,ZuSchreibenderWert
out dx,al
oder: mov dx,BasisAdresse
i      n al,dx
zugriffen werden.
```

Die Basisadresse einer PCI Karte wird zunächst vom BIOS vergeben, und kann sich bei jedem Start des Rechners verändern. Das BIOS stellt über den speziellen Interrupt 15h einige Zusatzfunktionen für PCI Karten bereit, auf die im Beispiel unten zurückgegriffen wird.

Da jede PCI Karte mittels einer eindeutigen Herstellernummer (VendorID) und einer Kartenummer (DeviceID) identifiziert wird, müssen Sie die entsprechenden Werte für die eingesetzte Karte anpassen. Unten aufgeführt ist ebenfalls eine Auflistung der aktuellen Karten, und den dazugehörigen DeviceID's.

Die unten beschriebene Funktion PClinit dient als Beispiel, wie die I/O Adresse einer bestimmten PCI Karte ermittelt werden kann.

Auszug aus dem DOS Treiber für die PCI Karten:

```
int PClinit(void) /*Get initial data of PCI*/
{
int temp;
int address;
asm {
mov ah,0xb1;          <-- Karte suchen
mov al,2
mov cx,0x             <-- Device ID
mov dx,0x6666         <-- Vendor ID
mov si,0              <-- 1ste Karte
int 0x1a
cmp ah,0
jnz error1
mov bno,bh           <-- gerätehandle für die Karte
mov dno,bl
mov ah,0xb1;         <-- I/O Adresse der Karte abfragen
mov al,0x09;
mov di,0x1c;
mov bh,bno
mov bl,dno
int 0x1a
cmp ah,0
jnz error1
mov address,cx
sub address,1
}
return address;
                                <-- Adresse nun in der variable 'address'
error1:
return -1;
}
```

Die folgenden Device ID's sind für Decision Karten (Vendor ID 6666) definiert:

```
0x1024 - 16 Photo / 16 Relais Board
0x1022 - 4 Photo / 4 Relais Board
0x1021 - 8 Photo / 8 Relais Board
0x0101 - 8255 Board
0x1011 - lcc Basis Card
0x0003 - lcc Basis Card
```

A.1 Copyright

Copyright DECISION COMPUTER INTERNATIONAL CO., LTD. All rights reserved. No part of SmartLab software and manual may be produced, transmitted, transcribed, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise, without the prior written permission of DECISION COMPUTER INTERNATIONAL CO., LTD.

Each piece of SmartLab package permits user to use SmartLab only on a single computer, a registered user may use the program on a different computer, but may not use the program on more than one computer at the same time.

Corporate licensing agreements allow duplication and distribution of specific number of copies within the licensed institution. Duplication of multiple copies is not allowed except through execution of a licensing agreement. Welcome call for details.

A.2 Warranty Information

SmartLab warrants that for a period of one year from the date of purchase (unless otherwise specified in the warranty card) that the goods supplied will perform according to the specifications defined in the user manual. Furthermore that the SmartLab product will be supplied free from defects in materials and workmanship and be fully functional under normal usage.

In the event of the failure of a SmartLab product within the specified warranty period, SmartLab will, at its option, replace or repair the item at no additional charge. This limited warranty does not cover damage resulting from incorrect use, electrical interference, accident, or modification of the product.

All goods returned for warranty repair must have the serial number intact. Goods without serial numbers attached will not be covered by the warranty.

The purchaser must pay transportation costs for goods returned. Repaired goods will be dispatched at the expense of SmartLab.

To ensure that your SmartLab product is covered by the warranty provisions, it is necessary that you return the Warranty card.

Under this Limited Warranty, SmartLab's obligations will be limited to repair or replacement only, of goods found to be defective as specified above during the warranty period. SmartLab is not liable to the purchaser for any damages or losses of any kind, through the use of, or inability to use, the SmartLab product.

SmartLab reserves the right to determine what constitutes warranty repair or replacement.

Return Authorization: It is necessary that any returned goods are clearly marked with an RA number that has been issued by SmartLab. Goods returned without this authorization will not be attended to.